LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

EI60	STRUTTURA RESISTENTE AL FUOCO R/EI60
EI60 - (ms-sc)	INDICAZIONE DI CHIUSURA RESISTENTE AL FUOCO CON MANIGLIONE ANTIPANICO (ms) DISPOSITIVO DI AUTOCHIUSURA (sc)
	SEGNALETICA DI SICUREZZA INDICANTE L'USCITA DI SICUREZZA CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010
	VIA DI FUGA ORIZZONTALE LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010
	VIA DI FUGA VERSO IL BASSO LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010
	INDICAZIONE DI "DIVIETO UTILIZZO ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO " DEVE ESSERE INSTALLATO IN CORRISPONDENZA DI TUTTI GLI IMPIANTI ELEVATORI LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010
	SEGNALETICA DI SICUREZZA INDICANTE LA PRESENZA DI SPAZIO CALMO CONFORME AL D.LGS 81/08 E ALLA NORMA UNI 7010

PLANIMETRIA PIANO PRIMO
ESODO
scala 1:200

0 4 8 12 16 20m

ENAC
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME (CZ)

SACAL

LOTTO L1 - Sviluppo aerostazione passeggeri
CUP: H84G22000030009
LOTTO L2 - Interventi per la security e la digitalizzazione
CUP: H86I22000390002
LOTTO L6 - Potenziamento delle reti di sottoservizi e impianti tecnologici
CUP: H84G22000060009

VALUTAZIONE PROGETTO art. 3 DPR 151/2011

LOTTO L1

PREVENZIONE INCENDI
Terminal partenze - Pianta piano primo - Esodo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

ETS Engineering & Technical Services, S.p.A.
Direttore Tecnico e Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Filippo Bussola
Geologia: dott. Emanuele Frasca
Progettazione strutture: ing. Alessandro Cecciarini
Project Manager: ing. Emanuela Perna
CSP: arch. Elisabetta Forore
Direttore Tecnico: ing. Giambattista Ferretti
Progettazione Specialistica impianti:
ing. Marco Bergero
p.i. Daniele Togni
ing. Enrico Fazzolineti
ing. Valentina Guerro

AERTEC
Direttore tecnico: ing. Aeronautico Carlos Berenguer López
Responsabile sistemi di trasporto:
ing. Pedro Tana Calderón

VALLE 3.0
Direttore tecnico: arch. Emanuela Valle
Progettazione architettonica:
arch. Maria Camilla Valle
arch. Leonardo Giovannozzi

incide
Direttore tecnico e progettazione strutturale:
ing. Gianluca Valdemi
Coordinatore progettazione strutture: ing. Matteo Pagnozzi

CODICE ELABORATO								REVISIONE		
Fase	Lotto	Ambito	Disciplina	Tipo	Numero	Rev	Scala	Id.	Data	Descrizione
E	L1	01	VVF	PI	03	A	1:200	A	GENNAIO 2025	
								B		
								C		
								D		
NOME FILE:		AG15P-E-L1-01-VVF-PI-03-A.dwg						REDAZIONE:		V. Guarini ETS S.p.A.

Visto del Committente: **Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.**

INTERVENTO FACENTE PARTE DEL	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	IL POST HOLDER DI AREA:
Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS VOLARE"	ing. Ferdinando Saracco	OPERATIONAL SERVICES MANAGER: Emilio Pantilla PASSENGER EXPERIENCE MANAGER: Sabrina Milato PH PROGETTAZIONE: Ferdinando Saracco

Approvazione **ENAC:**